



ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти	<i>Перший (бакалаврський)</i>
Галузь знань	<i>14 Електрична інженерія</i>
Спеціальність	<i>141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка</i>
Освітня програма	<i>Електричні системи і мережі</i>
Статус дисципліни	<i>Вибіркова</i>
Форма навчання	<i>Заочна прискорена</i>
Рік підготовки, семестр	<i>3 курс, весняний семестр</i>
Обсяг дисципліни	<i>120 годин / 4 кредити ECTS</i>
Семестровий контроль/ контрольні заходи	<i>Залік/ МКР</i>
Розклад занять	<i>rozklad.kpi.ua</i>
Мова викладання	<i>Українська</i>
Інформація про керівника курсу / викладачів	Практичні: асистент Моссаковський Вадим Ігорович, 067-897-13-60, vadim_mossakovsky@ukr.net
Розміщення курсу	https://classroom.google.com/c/Mjc2MDIzNTE5Mjkw

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Мета навчальної дисципліни: Розрахунок параметрів режимів роботи складних електричних схем вимагає застосування спеціалізованих програмних комплексів, здатних забезпечити швидке моделювання схеми, отримання результатів розрахунку та наочне їх представлення. Програмні середовища MathCAD, Simple Voltage Calculator та MatLab забезпечують можливість математичного, аналогового та цифрового моделювання електричних та електронних схем і розрахунку їх параметрів в усталених та перехідних режимах роботи.

Предмет навчальної дисципліни: виконання робіт програмному середовищі: MathCAD для розрахунку протяжної ЛЕП надвисокої напруги і дослідженні основних режимів роботи; Simple Voltage Calculator для моделювання схем електричних мереж різних класів номінальної напруги, врахування трансформаторних зв'язків в схемі, регулювання напруги; MatLab для моделювання електротехнічних схем, районних електричних мереж, дослідження електромашинних комплексів.

Програмні результати навчання:

Компетенції: здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем автоматизованого проектування і розрахунків (САПР); здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов'язані з проблемами метрології, електричних вимірювань, роботою пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики; здатність до дотримання вимог стандартів, норм й технічного завдання на проектування електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування.

Знання: моделювання та розрахунку параметрів об'єктів та процесів в електричних мережах та електроенергетичних системах за допомогою математичного апарату; комбінації методів емпіричного і теоретичного дослідження для пошуку шляхів зменшення втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні; оптимального вибору засобів регулювання режимних параметрів електричних мереж та систем та особливостей розрахунку їх параметрів;

Уміння: працювати з прикладним програмним забезпеченням, мікроконтролерами та мікропроцесорною технікою; проводити аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах; застосовувати сучасні спеціалізовані програмні комплекси з метою виконання інженерних розрахунків та вирішення проектно-конструкторських завдань в галузі електротехніки, електричних мереж та електроенергетичних систем.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою):

Для успішного засвоєння матеріалу дисципліни необхідно набути знання в галузі теоретичних основ електротехніки, принципів створення математичних моделей електричних схем та промислової електроніки.

3. Зміст навчальної дисципліни

Практичні заняття

На практичних заняттях розглядаються наступні змістовні теми:

Тема №1

Розрахунок параметрів ланцюжкової схеми дальньої електропередачі

Тема №2

Режим однобічного увімкнення дальньої електропередачі

Тема №3

Режим ненавантаженої лінії

Тема №4

Режим максимального навантаження дальньої електропередачі

Тема №5

Побудова кругової діаграми та робочих характеристик дальньої електропередачі

Тема №6

Моделювання електричної мережі одного класу номінальної напруги в середовищі Simple Voltage Calculator

Тема №7

Вибір перерізів проводів та розрахунок параметрів ustalених режимів електричної мережі одного класу номінальної напруги

Тема №8

Моделювання режимів електричних мереж з трансформаторними зв'язками

Тема №9

Оптимізація режимів електричних мереж із застосуванням вольтододаткових трансформаторів, шунтувальних реакторів та установок повздовжньої компенсації

Тема №10

Simulink та SimScare. Силові кола та інформаційні зв'язки та взаємодія між ними в

середовищі MatLab

Тема №11

Розрахунок електричних кіл. Перевірка виконання законів Ома та Кірхгофа, виконання балансу потужностей

Тема №12

Розрахунок електричних кіл з періодичними несинусоїдальними джерелами ЕРС

Тема №13

Моделювання ліній електропередавання та силових трансформаторів

Тема №14

Моделювання замкнених схем електричних мереж. Визначення режимних параметрів

Тема №15

Дослідження режимів паралельної роботи трансформаторів

Тема №16

Моделювання вимірювальних трансформаторів струму та напруги. Визначення режимних параметрів за допомогою вимірювальних трансформаторів

Тема №17

Моделювання електроенергетичних систем та дослідження перехідних електромеханічних процесів

4. Навчальні матеріали та ресурси

Основні інформаційні ресурси:

1. Електричні мережі та системи /В. М. Сулейманов, Т. Л. Кацадзе. – Київ: НТУУ "КПІ", 2008.
2. Районні електричні мережі: Метод. вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електричні системи та мережі» (Економічна частина) / Уклад.: В.М. Сулейманов, В.В. Чижевський, О.М. Янковська — К.: НТУУ «КПІ», 2009. - 95 с.
3. Кирик В.В. Електричні мережі та системи. Навчальний посібник – Київ: Видавництво «Політехніка», 2014.
4. Розрахунок електричних кіл несинусоїдного періодичного струму. Метод. вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу “Теоретична електротехніка” для студентів електротехнічного, системотехнічного та електроенергетичного фаху всіх форм навчання. / Уклад.: І. А. Курило, І. Н. Намацалюк. - К.: ІВЦ «Політехніка», 2012. - 28 с.
5. Програмування в MathCAD: навч.-метод. посібник для бакалаврів інженерних та фізичних спеціальностей / уклад. В. К. Толстих. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 128 с.
6. Інтелектуальні технології управління та імітаційного моделювання в складних системах/Кирик В.В., Гавриленко О.В., Кирик Н.В. Навчальний посібник. – Київ: Академія муніципального управління, 2010. – 136 с.
7. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. Навч. посібн. – К.: А.С.К., 2006. – 646 с.

Додаткові інформаційні ресурси:

1. Давиденко В.А. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» - Рівне: НУВГП, 2017.
2. Малогулка Ю.В., Бурикін О.Б., Кацадзе Т.Л., Нетребський В.В. за ред. Лежнюка П.Д. Електричні системи і мережі. Частина 1: Навчальний посібник – Вінниця: ВНТУ, 2020. – 206 с.
3. Регулювання режимів електричних систем - 3 : Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. Уклад.: Т. Л. Кацадзе, О. М. Янковська. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 74 с.
4. Правила улаштування електроустановок – Міненерговугілля України, 2017.-617 с.

5. Продукція та рішення MatLab. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.mathworks.com/help/physmod/sps/examples.html?category=specialized-power-systems&exampleproduct=all&s_tid=CRUX_lftnav
6. P. Kundur, *Power System Stability and Control*, McGraw-Hill, 1994, Example 12.6, p. 813
7. Bayliss. *Transmission and Distribution Electrical Engineering* / Colin Bayliss, Brian Hardy. – Elsevier, 2006.
8. Grigsby L.L. *Electric Power Generation, Transmission and Distribution* / Leonard L. Grigsby. - CRC Press, 2007.-502 p.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Практичні заняття

№ теми	Найменування	Години
1	<i>Розрахунок параметрів ланцюжкової схеми дальньої електропередачі</i>	2
4	<i>Режим максимального навантаження дальньої електропередачі</i>	2
6	<i>Моделювання електричної мережі одного класу номінальної напруги в середовищі Simple Voltage Calculator</i>	2
11	<i>Розрахунок електричних кіл. Перевірка виконання законів Ома та Кірхгофа, виконання балансу потужностей</i>	2
14	<i>Моделювання замкнених схем електричних мереж. Визначення режимних параметрів</i>	2
Всього		10

6. Самостійна робота студента

№ з/п	Вид самостійної роботи студентів	Кількість годин СРС
1	Тема №2 <i>Режим однобічного увімкнення дальньої електропередачі</i>	2
2	Тема №3 <i>Режим ненавантаженої лінії</i>	2
3	Тема №5 <i>Побудова кругової діаграми та робочих характеристик дальньої електропередачі</i>	4
4	Тема №7 <i>Вибір перерізів проводів та розрахунок параметрів ustalених режимів електричної мережі одного класу номінальної напруги</i>	2
5	Тема №8 <i>Моделювання режимів електричних мереж з трансформаторними зв'язками</i>	4
6	Тема №9 <i>Оптимізація режимів електричних мереж із застосуванням вольтододаткових трансформаторів, шунтувальних реакторів та установок повздожньої компенсації</i>	6
7	Тема №10 <i>Simulink та SimScare. Силові кола та інформаційні зв'язки та взаємодія між ними в середовищі MatLab</i>	2

8	Тема №12 <i>Розрахунок електричних кіл з періодичними несинусоїдальними джерелами ЕРС</i>	4
9	Тема №13 <i>Моделювання ліній електропередавання та силових трансформаторів</i>	2
10	Тема №15 <i>Дослідження режимів паралельної роботи трансформаторів</i>	4
11	Тема №16 <i>Моделювання вимірювальних трансформаторів струму та напруги. Визначення режимних параметрів за допомогою вимірювальних трансформаторів</i>	6
12	Тема №17 <i>Моделювання електроенергетичних систем та дослідження перехідних електромеханічних процесів</i>	6
13	<i>Виконання індивідуальних завдань</i>	48
14	<i>Підготовка до першої контрольної роботи</i>	6
15	<i>Підготовка до другої контрольної роботи</i>	6
16	<i>Підготовка до заліку</i>	6
Всього		110

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Система вимог, які викладач ставить перед здобувачем:

- правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних та практичних заняттях.

- правила поведінки на заняттях: здобувач має можливість отримувати бали за виконання індивідуальних завдань за темою заняття. Також існує система заохочувальних балів за активність на заняттях, як то відповіді на питання викладача, пропозиції щодо оптимізації виконання вмісту теми заняття, до 10 б. Використання засобів зв'язку для пошуку інформації на гугл-диску викладача, в інтернеті, в дистанційному курсі на платформі Сікорський здійснюється за умови вказівки викладача;

- правила захисту індивідуальних завдань: індивідуальне завдання вважається виконаним за програмою «мінімум» лише у випадку робочої математичної моделі ;

- політика дедлайнів та перескладань: для студентів заочної форми навчання дедлайн визначається строками заліково-екзаменаційної сесії та додаткової сесії. У випадку незгоди із отриманими балами за контрольні роботи, здобувач має право звернутися до викладача з проханням утворити комісію, де індивідуально пройде написання та захист зазначених робіт;

- політика щодо академічної доброчесності: Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» <https://kpi.ua/files/honorcode.pdf> встановлює загальні моральні принципи, правила етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що працюють і навчаються в університеті, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни «Передові технології в електроприводі та електромеханічних системах-1»;

- при використанні цифрових засобів зв'язку з викладачем (мобільний зв'язок, електронна пошта, переписка на форумах та у соцмережах тощо) необхідно дотримуватись

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування робочим часом викладача.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (PCO)

Поточний контроль: для студентів заочної форми навчання не проводиться.

Календарний контроль: для студентів заочної форми навчання не проводиться.

Семестровий контроль: виконані індивідуальні завдання за темами практичних занять, мінімально позитивна оцінка за виконане індивідуальне завдання 1 б., 2 б. або 4 б. (коефіцієнт 0,6), виконані завдання мають бути надані не пізніше, ніж за два дні до початку заліково-екзаменаційної сесії, для зарахування за програмою «мінімум» математична модель в завданні має бути робочою.

Контрольна робота №1

<p>Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»</p> <p>Кафедра електричних мереж та систем</p> <p>Завдання на контрольну роботу №1</p> <p>з кредитного модуля «Пакети прикладних програм для електротехнічних розрахунків»</p> <p>Тема МКР: «Розрахунок параметрів робочих режимів протяжної ЛЕП»</p> <p>Для протяжної ЛЕП з номінальною напругою _____ кВ та довжиною _____ км, одноколового виконання з конструкцією фази __хАС-____/__, з двома перемикальними пунктами та за умови передачі нею до приймальної системи активної потужності _____ МВт, здійснити:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) розрахунок параметрів ЛЕП у режимах однобічного увімкнення, ненавантаженої лінії та максимальних навантажень; 2) вибір кількості груп шунтувальних реакторів для кожного режиму та визначення кількості груп комутованих реакторів 3) визначення параметрів установки повздовжньої компенсації; 4) побудову графіків розподілу напруги вздовж ЛЕП для кожного режиму; 5) побудову робочих характеристик ЛЕП з урахуванням зміни складу обладнання та перемикання напруги на кінцевих підстанціях; 6) побудову кругової діаграми. <p>Робота має містити таблиці порівняння варіантів розташування груп шунтувальних реакторів, відповідні висновки за кожним опорним режимом окремо та загальні висновки із зазначенням прийнятого для опорних режимів розподілу не комутованих та комутованих груп реакторів.</p>					
ДОВІДКОВІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ:					
Таблиця 1 – Параметри проводів ПЛ					
Номінальний переріз, мм ²	Опір постійному струму, Ом/км	Діаметр проводу, мм	Номінальний переріз, мм ²	Опір постійному струму, Ом/км	Діаметр проводу, мм
240/56	0,120	22,4	400/93	0,071	29,1
300/66	0,100	25,5	500/64	0,058	30,6
330/43	0,087	25,5	600/72	0,050	33,2
400/51	0,073	27,5	1000/86	0,029	42,4
Таблиця 2 – Крок розщеплення фази та середньгеометрична відстань між фазами ПЛ					
		Клас напруги, кВ			
		400		500	
		750			
Крок розщеплення фази, мм		Обрати з діапазону 400..600 мм з обґрунтуванням вибору			
Середньгеометрична відстань, м		з опори		з опори	
Таблиця 3 – Питомі втрати на корону					
Номінальна напруга, кВ	Конструкція фази	Втрати на корону, кВт/км	Номінальна напруга, кВ	Конструкція фази	Втрати на корону, кВт/км
400	3x400	3,7	750	5x240	13,0
	2x500	4,9		5x300	13,7
	3x500	3,2		4x400	18,3
	2x600	4,3		5x400	10,8
500	3x300	10,1		4x500	16,6
	3x330	9,0		5x500	14,6
	3x400	7,2		4x600	15,0
	3x500	5,5		4x1000	10,9
Таблиця 3 – Параметри однофазних шунтувальних реакторів					
Тип реактора	Номінальна потужність, МВАр	Номінальна напруга, кВ	Втрати холостого ходу, кВт (на фазу)		
РОМ-55000/400	55	420/√3	160		
РОМ-60000/500	60	525/√3	108		
РОДЦ-110000/750	110	787/√3	200		
Група ЕС-_____		П.І.Б. _____		Варіант № _____	

В роботі задається протяжна ЛЕП з номінальною напругою 400 кВ, 500 або 750 кВ, певної довжини, одноколового виконання із заданою конструкцією фази. Протяжна ЛЕП має два перемикальні пункти та має забезпечити передачу нею до приймальної системи визначений об'єм транзиту активної потужності.

Виконання контрольної роботи передбачає:

1) розрахунок параметрів ЛЕП у режимах однобічного увімкнення, ненавантаженої лінії та максимального навантаження;

- 2) вибір кількості груп шунтувальних реакторів для кожного режиму та визначення кількості груп комутованих реакторів;
- 3) визначення параметрів установки повздовжньої компенсації для підвищення пропускної здатності у випадку необхідності;
- 4) побудову графіків розподілу напруги вздовж ЛЕП для кожного режиму;
- 5) побудову робочих характеристик ЛЕП з урахуванням зміни складу обладнання та перемикання напруги на кінцевих підстанціях;
- 6) побудову кругової діаграми.

Розрахунок погонних параметрів протяжної ЛЕП здійснюється з використанням конструкції провідника визначеної марки та габаритних розмірів опор. Для визначення величини кроку розщеплення $a=400..600$ мм потрібно обчислити та навести порівняльну характеристику погонних параметрів, які залежать від кроку розщеплення.

В процесі розрахунку, кожен з розглянутих режимів повинен містити такі дані, як кількість шунтувальних реакторів, режимні параметри у всіх вузлових точках ланцюжкової схеми, порівняльну таблицю із варіантами розташування шунтувальних реакторів, втратами потужності та рівнями напруги по кінцях протяжної ЛЕП.

В робочих характеристиках мають бути враховані зміни у складі обладнання, як то вимкнення реакторних груп на кінцевих підстанціях та перемикальних пунктах, та зміни у рівнях напруги, перемикання напруги на кінцевих підстанціях при збільшенні об'єму транзиту активної потужності, що має місце при переході від режиму ненавантаженої лінії до режиму максимальних навантажень. Мінімальний рівень виконання роботи становить 60% і включає себе обов'язкове повноцінне виконання розрахунку режиму одnobічного увімкнення, ненавантаженої лінії та режиму максимальних навантажень.

Контрольна робота №2

**Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»**

Кафедра електричних мереж та систем

Завдання на контрольну роботу №2

з кредитного модуля «Пакети прикладних програм для електротехнічних розрахунків»

Ситуаційний план

Вихідні дані:

- номінальна напруга мережі $U_n = 110$ кВ.
- балансувальний тиск у точці 0.
- масштаб 1 см : 10 км.
- відстань між стовпами L (км) та споживана потужність пунктів P (МВт) – за ситуаційним планом.
- коефіцієнти потужності сторін С/Н НН та генератора: $\cos(\varphi_{СН}) = \dots$;
 $\cos(\varphi_{ген}) = \dots$;
- частота з годин використання максимальної навантаженості: $T_{max} = \dots$ [год/рік].

З використанням програмного комплексу Simple Voltage Calculator виконати наступні завдання:

1. сформулювати три варіанти конфігурації трикутної схеми мережі
2. виконати розрахунок L-схеми трьох обраних варіантів конфігурації мережі;
3. обчислити значення функції сумарних дисконтованих затрат для всіх ділянок всіх варіантів схеми, обрати найкращу схему;
4. виконати розрахунок параметрів Z-схеми замикання обраної схеми електричної мережі;
5. виконати розрахунок режиму максимальних навантажень;
6. виконати розрахунок режиму максимальних навантажень, попередньо обравши пункти для встановлення двофазного та трифазного трансформатора із забезпеченням рівня напруги 10,5 кВ на стороні НН та 37,5 кВ на стороні СН.

ДОВІДКОВІ ДАНІ

діапазон напруги ЕП – 111..121 кВ;
 питомий опір алюмінію – 28,5 Ом·мм²/км;
 питомі втрати на корону – 0,08 кВт/км;
 розрахункова величина погонного індуктивного опору – 0,4 Ом/км;
 тариф на вході в мережу – 1,86 грн/(кВт·год);
 питомі збитки на спорудження 1 км лінії:
 - одне коло 550 грн/(мм²·км),
 - два кола 890 грн/(мм²·км);
 вихідні на обслуговування та ремонт ПЛ 110 кВ – 1,2%;
 норма дисконту – 0,1.

Марка та переріз провідника					
АС-70/11		АС-120/19		АС-240/39	
питомий опір 0,422 Ом/км		питомий опір 0,244 Ом/км		питомий опір 0,118 Ом/км	
діаметр провідника 11,4 мм		діаметр провідника 15,2 мм		діаметр провідника 21,6 мм	
тривалі допустимий струм 265 А		тривалі допустимий струм 390 А		тривалі допустимий струм 610 А	
капітальні вкладення, тис. грн		капітальні вкладення, тис. грн		капітальні вкладення, тис. грн	
одне коло 588	два кола 823	одне коло 592	два кола 833	одне коло 606,5	два кола 858,9

Рисунки: 2.1. Опори 110 кВ

В роботі задається розташування на ситуаційному плані пунктів навантаження із відповідними потужностями споживання на сторонах 35 кВ та 10 кВ майбутньої схеми районної електричної мережі 110 кВ. Розмір ситуаційного плану 100×100 мм, масштаб 1 мм:10 км (можливе викривлення ситуаційного плану при експорті, варто зважати на вказані розміри

та масштаб). В якості початкових даних також фігурують коефіцієнти навантаження споживачів, кількість годин використання максимуму навантаження.

Розрахунок режиму вважається виконаним у випадку наявності експортованих результатів, отриманих за допомогою SVC та порівнянням втрат потужності отриманих за допомогою SVC безпосередньо та шляхом визначення різниці між сумою потужності початків ділянок та сумарною потужністю навантаження. Втрати потужності на корону мають бути враховані. У випадку розрахунку режиму з регулюванням напруги трансформаторними засобами, додатково наводиться інформація про номери регулювальних відгалужень, що забезпечили бажаний рівень напруги. Або висновок про неможливість досягнення бажаного рівня.

Робота вважається виконаною в повному обсязі за наявності робочого файлу програмного середовища SVC та результатів виконання усіх шістьох зазначених пунктів у завданні. Мінімальний рівень виконання, на 60%, передбачає виконання перших чотирьох пунктів завдання.

Контрольна робота №3

**Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»**
Кафедра електричних мереж та систем

Завдання на контролну роботу
з кредитного модуля «Пакети прикладних програм для електротехнічних розрахунків»

Ситуаційний план

Вихідні дані:

- номінальна напруга мережі $U_n = 110$ кВ.
- балансувальні втрати у точці 0.
- масштаб 1 см : 10 км.
- відстань між туповантами L (км) та споживчі потужності тупованта P (МВт) – за ситуаційним планом.
- коефіцієнти потужності сторін СН, НН та генератора: $\cos(\varphi_{сн}) = \underline{\hspace{2cm}}$;
 $\cos(\varphi_{нн}) = \underline{\hspace{2cm}}$; $\cos(\varphi_{г}) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- кількість годин використання максимуму навантаження: $T_{max} = \underline{\hspace{2cm}}$ [год/рік].

З використанням програмного комплексу MatLab виконати наступні завдання:

1. сформулювати три варіанти конфігурації трикопурної схеми мережі;
2. виконати розрахунок L-схеми трьох обраних варіантів конфігурації мережі;
3. обчислити значення функції сумарних дисконтованих витрат для всіх ділянок всіх варіантів схеми, обрати найкращу схему;
4. виконати розрахунок параметрів Z-схеми завізачення обраної схеми електричної мережі;
5. виконати розрахунок режиму максимальних навантажень;
6. виконати розрахунок режиму максимальних навантажень та отримати режимні параметри за допомогою автотрансформаторів, попередньо обраних два суміжні пункти зі сполучною ділянкою в якості місця їх встановлення.

ДОВІДКОВІ ДАНІ

діапазон напруги БП – 111..121 кВ;
 питомий опір алюмінію – 28,5 Ом·мм²/Ам;
 питомі витрати на корону – 0,08 кВт/км;
 розрахункова величина погонного індуктивного опору – 0,4 Ом/км;
 тариф на влози в мережу – 1,86 грн/(кВт·год);
 питомі лінійні витрати на спорудження 1 км лінії:
 - одне коло 550 грн/(мм²·км),
 - два кола 890 грн/(мм²·км);
 витрати на обслуговування та ремонт ПШ 110 кВ – 1,2%;
 норма дисконту – 0,1.

Марка та переріз провідника					
АС-70/11		АС-120/19		АС-240/39	
питомий опір 0,422 Ом/км		питомий опір 0,244 Ом/км		питомий опір 0,118 Ом/км	
діаметр провідника 11,4 мм		діаметр провідника 15,2 мм		діаметр провідника 21,6 мм	
триваліть допустимий струм 265 А		триваліть допустимий струм 390 А		триваліть допустимий струм 610 А	
капітальні вкладення, тис. грн		капітальні вкладення, тис. грн		капітальні вкладення, тис. грн	
одне коло 588	два кола 823	одне коло 592	два кола 823	одне коло 606,5	два кола 858,9

Рисунок 3.1. Опори 110 кВ

В роботі задається розташування на ситуаційному плані пунктів навантаження із відповідними потужностями споживання на сторонах 35 кВ та 10 кВ майбутньої схеми районної електричної мережі 110 кВ. Розмір ситуаційного плану 100×100 мм, масштаб 1 мм:10 км (можливе викривлення ситуаційного плану при експорті, варто зважати на вказані розміри та масштаб). В якості початкових даних також фігурують коефіцієнти навантаження споживачів, кількість годин використання максимуму навантаження.

Розрахунок режиму вважається виконаним у випадку наявності робочого файлу програмного середовища MatLab зі схемою із виведеними на екран параметрами режиму. Втрати потужності на корону мають бути враховані.

Похибка в отриманих величинах режимних параметрів на ділянці та суміжних пунктах за допомогою вимірювальних трансформаторів має бути відмічена, із зробленими висновками.

Робота вважається виконаною в повному обсязі за наявності робочого файлу програмного середовища MatLab та результатів виконання усіх шістьох зазначених пунктів у

завданні. Мінімальний рівень виконання, на 60%, передбачає виконання перших чотирьох пунктів завдання.

Умови допуску до семестрового контролю: мінімально позитивна оцінка за виконане індивідуальне завдання 1 б., 2 б. або 4 б. (коефіцієнт 0,6) за максимально можливих 2 б., 3 б. та 6 б. відповідно, виконання контрольних робіт на 60% - як наслідок, семестровий рейтинг не менше 60 балів.

Розподіл балів за виконання індивідуальних завдань та на контрольні заходи у випадку коректного і повноцінного виконання

№ з/п	Бали
Тема 1	2
Тема 2 – Тема 4	по 3
Тема 5	6
Тема 6	3
Тема 7	6
Тема 8	3
Тема 9	6
Тема 10 – Тема 13	по 3
Тема 14	6
Тема 15	3
Тема 16, Тема 17	по 6
Всього	68

КР 1	8
КР 2	12
Залік	12
Всього	32
Разом за семестр	100

Заохочення: за активну участь на заняттях, пропозиції щодо змін у математичних моделях, пропозиції щодо нових підходів до розв'язку задач тощо, передбачають нарахування додаткових балів, сумарно не більше 10.

Сума рейтингових і заохочувальних балів не може перевищувати 100 б.

Систематичне ігнорування вказівок викладача, використання схованих за текстом поправочних коефіцієнтів для імітації видимості робочої математичної моделі, систематичне представлення на перевірку виправлених завдань, де виправлення полягає лише у написі даної фрази в найменуванні файлу, використання нецензурних найменувань математичних моделей передбачають нарахування штрафних балів, сумарно не більше 10.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

<i>Кількість балів</i>	<i>Оцінка</i>
100-95	Відмінно
94-85	Дуже добре
84-75	Добре
74-65	Задовільно
64-60	Достатньо
Менше 60	Незадовільно
Не виконані умови допуску	Не допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

--

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено асистент кафедри електричних мереж та систем, Моссаковський Вадим Ігорович

Ухвалено кафедрою електричних мереж та систем (протокол № 13 від 13.06.2023 р.)

Погоджено Методичною комісією факультету¹ (протокол № 10 від 16.02.2023 р.)

¹ Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін.